

Achtung:

Die Stauglocke darf nur in Verbindung mit dem Brenner IHS 2000 oder IHS 2000 B eingesetzt werden. Die Stauglocke erhöht den abgasseitigen Widerstand, deshalb besteht Verpuffungsgefahr bei TGTA Brennern des Herstellers SCHRAG. Beim Einbau müssen die Füße auf der oberen Sicke des Heizzylinders aufliegen.

